


«УТВЕРЖДАЮ»  
Ректор РМАТ

  
Е. Н. Трофимов

«13»

сентября

2016 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 2**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта ОЧУ ВО РМАТ
- 1.2. Адрес объекта 141420, Московская область, г. Химки, микрорайон Сходня, ул. Горького 7а учебный корпус № 2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3 – х этажей, 1240.6 м<sup>2</sup> кв.м 1-й этаж – 310.3 м<sup>2</sup> 2-й этаж – 319.1 м<sup>2</sup> 3-й этаж – 336.8 м<sup>2</sup> подвал – 274.4 м<sup>2</sup>  
- наличие прилегающего земельного участка (да \ нет); 2600. м<sup>2</sup>
- 1.4. Год постройки здания 2004, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего да ежегодно с 1.07 – 25.08 капитального нет  
сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Образовательное частное учреждение высшего образования «Российская международная академия туризма»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Московская область, г. Химки, микрорайон Сходня, ул. Октябрьская, д. 10.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) собственность.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) негосударственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.



1.11. Вышестоящая организация (наименование) Акционерное общество «Центральный совет по туризму и отдыху», сокращенно - АО «ЦСТЭ».

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 115054, Москва, Озерковская набережная, д.50, строение1

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте** (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.

2.2 Виды оказываемых услуг среднее профессиональное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, дистанционно.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети, взрослые трудоспособного возраста, все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность в день средняя - до 350 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

## **3. Состояние доступности объекта**

### **3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- Электropоездом с Ленинградского вокзала (м. Комсомольская) или платформы Петровско-Разумовское (м. Петровско-Разумовская) до ж/д станции Сходня;

- От ж/д станции Химки на автобусе или на маршрутном такси №22 до ж/д станции Сходня;

- От ст. м.Сходненская до ст.Сходня на маршрутном такси №873;

- От ж/д станции Крюково, Подсолнечная, Клин, Тверь - электропоездом до ж/д станции Сходня.

- Автомобилем через Ленинградское шоссе, Новосходненское шоссе,



наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2 время движения (пешком) 7 - 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет с тротуара на проезжую часть, с проезжей части на тротуар.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»



### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-В.